

Wszyscy potencjalni Wykonawcy

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zamawiający, Sąd Rejonowy w Świebodzinie informuje, że w związku z ogłoszonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, dostawę i montaż urządzeń klimatyzacji dla pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy Parku Chopina 3 (nr sprawy ZP-1/2019) opublikowanego w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 25.07.2019r. pod numerem 578670-N-2019 niżej wymienione zapytania:

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie, określenie wykonanie przedmiotu zamówienia przy wykonaniu klimatyzacji zgodnie z PFU w oparciu o jednostki klimatyzacyjne kasetonowe. Urządzenia te montuje się w zabudowie sufitowej, tj. w suficie podwieszanym, natomiast pomieszczenia które będą klimatyzowane nie posiadają sufitów podwieszanych oraz PFU nie mówi o wykonaniu zabudowy jednostek kasetonowych.

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie systemu w oparciu o jednostki ściennie zamontowane na ścianie nad drzwiami każdego pomieszczenia biurowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza jednostki klimatyzacyjne kasetonowe w korytarzach. Zamawiający dopuszcza wykonanie całości systemu klimatyzacji w oparciu o jednostki ściennie zamontowane na ścianie zarówno nad drzwiami każdego pomieszczenia biurowego, jak i w korytarzach.

Pytanie 2

Proszę o podanie których wytycznych Wykonawca ma się trzymać przy wykonaniu przedmiotu zamówienia - tj. czy wiążące są moce chłodnicze zestawione tabelarycznie w PFU czy Wykonawca sam ma wykonać bilans określający zapotrzebowanie na chłód zgodnie z zapisami w dalszej części PFU.

Odpowiedź Zamawiającego:

Parametry określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (forma tabelaryczna – moce chłodnicze, poziomy głośności, max. obciążenia) mają charakter pomocniczy. Moce chłodnicze zaproponowane przez potencjalnego Wykonawcę nie mogą być gorsze/ mniejsze niż te określone w formie tabelarycznej. Bilans, o którym mowa w dalszej części Programu Funkcjonalno-Użytkowego powinien zostać wykonany.

W związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża terminu na składanie ofert.

DYREKTOR
SĄDU REJONOWEGO
w Świebodzinie
Beata Paszkiewicz