

OA.D-224-36/18

Świebodzin, dnia 9 listopada 2018r.

Wszyscy potencjalni Wykonawcy

W odpowiedzi na zapytania w sprawie rozpoznania cenowego na zakup UPS-a Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość złożenia oferty na model oraz producenta urządzenia innego niż określony w rozpoznaniu cenowym OA.D-222-36/18 z dnia 30 października 2018r. na dostawę oraz montaż urządzenia UPS Eaton 93PS-40(40)-40-0-6.

Zamawiający zaznacza jednak, że parametry oferowanego urządzenia muszą odpowiadać załączonej do rozpoznania cenowego specyfikacji technicznej, a oferowane urządzenie musi być kompatybilne z istniejącym zestawem bateryjnym wymienionym w pkt. nr 9 załączonej do rozpoznania cenowego specyfikacji technicznej.

DYREKTOR
SĄDU REJONOWEGO
w Świebodzinie
Beata Paszkiewicz

