

Świebodzin, dnia 19 listopada 2018r.

Dotyczy rozpoznania cenowego na:

„Dostawę oraz montaż urządzenia UPS Eaton 93PS-40(40)-40-0-6 lub równoważny w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy Parku Chopina 3.”

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ROZPOZNANIA

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie z tolerancją o częstotliwości 40-70Hz?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o większej niż określona specyfikacji załączonej do rozpoznania cenowego częstotliwości.

Pytanie nr 2

Czy podane wymiary są wymiarami maksymalnymi, wynikającymi z warunków lokalowych czy można zaproponować urządzenie o zbliżonych gabarytach (np. o podstawie 600x800 mm, lecz niższe niż urządzenie referencyjne)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza urządzenie o zbliżonych wymiarach, lecz nie większych niż: max. Szer. - 850 mm, max głęb. – 850 mm, max wys. – 1800 mm.

Pytanie nr 3

Proszę o wyjaśnienie, jak Zamawiający zamierza przeprowadzić testy UPSa pod obciążeniem – zwłaszcza symulacji obciążenia liniowego i nieliniowego w celu określenia parametrów zawartych w punktach 19. i 20. Załącznika nr 1.

Odpowiedź

Zamawiający w celu wykonania testów skorzysta z usług wyspecjalizowanego podmiotu zewnętrznego wykonującego określone testy na zlecenie Zamawiającego.



Pytanie nr 4

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni okablowanie od rozdzielni do UPSa oraz okablowanie baterii (mostki pomiędzy istniejącymi bateriami oraz od baterii do UPSa).

Odpowiedź

Potencjalny Wykonawca musi we własnym zakresie dostosować podłączenie nowego urządzenia w pomieszczeniu przeznaczonym do tego celu, w którym istnieje okablowanie oraz do istniejącego zestawu bateryjnego, który jest podłączony w string bateryjny.

INFORMATYK
Mateusz Kapitula

DYREKTOR
SADU REJONOWEGO
w Świdoczynie
Beda Paszkiewicz